

OGGETTO: Dichiarazione circa l'obbligo, o meno, di redazione e presentazione del progetto degli impianti tecnologici di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 22.01.2008 n. 37.

Il sottoscritto (titolo/nome/cognome)

con studio professionale in Via

n., tel., fax., cell.

e-mail

in qualità di progettista dell'intervento edilizio di

.....

da realizzarsi in Via n. e commissionato dal Sig.

.....

sotto la propria responsabilità con la presente

D I C H I A R A

che l'intervento edilizio progettato di cui sopra comporta l'installazione e/o trasformazione e/o ampliamento dei seguenti impianti tecnologici (*barrare la casella corrispondente*):

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- g) impianti di protezione antincendio.

Inoltre, in relazione agli impianti tecnologici sopra individuati,

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, che non necessita progettare e presentare contestualmente al progetto edilizio gli impianti tecnologici suddetti in quanto non ne ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 22.01.2008 n. 37 ovvero sia (*barrare la casella corrispondente*):

- a) per gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere:
 - le utenze condominiali e le utenze domestiche di singole unità abitative **NON** hanno potenza impegnata superiore a 6 Kw;

- le utenze domestiche sono relative a singole unità abitative di superficie **NON** superiore i 400 mq;
- b) **NON** si prevedono impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto, e in ogni caso **NON** si prevedono impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) per gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi:
 - NON** si prevedono utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione;
 - NON** si prevedono utenze alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 Kw;
 - NON** si prevedono utenze con superficie maggiore ai 200,00 mq.;
- d1) **NON** si prevedono impianti elettrici relativi:
 - ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI;
 - a locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio;
- d2) **NON** si prevedono impianti di protezione da scariche atmosferiche:
 - in edifici di volume superiore a 200 mc.;
- e) per gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, relativi agli impianti elettronici in genere:
 - NON** coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) per impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali:
 - NON** si prevedono canne fumarie collettive ramificate;
 - NON** si prevedono impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
- g) per impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali:
 - NON** si prevede la distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) per impianti di protezione antincendio:
 - NON** sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi;
 - gli idranti **NON** sono in numero pari o superiore a 4;
 - gli apparecchi di rilevamento **NON** sono in numero pari o superiore a 10.

Li, _____

IL PROGETTISTA

(timbro e firma)